

Коме

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, 121 Адрес ИЛЦ: 425400
Республика Марий Эл п. Советский ул. Пушкина
дом 19

Телефон, факс: 9-42-86
ОКПО 12903183, ОГРН

ИНН/КПП 121501480/121302001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510606 от 04.12.2013 г
Действителен до 04.12.2018

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Главный врач Качаева Л.К.
"09" сентября 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4588 от 09.09.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть д. Иштымбал, ул. Центральная, у д. № 16

Пробы (образцы) направлены:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Советском районе. РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

Дата и время отбора пробы (образца): 12 ч. 15 мин. 31.08.2015

Дата и время доставки пробы (образца): 15 ч. 30 мин. 31.08.2015

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача по коммунальной гигиене Ёжикова Н.В.

Цель отбора: Внеплановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МП "Куженерводоканал"

Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Строителей, 15

Объект, где производился отбор пробы (образца):

распределительная сеть д. Иштымбал, ул. Центральная, у д. № 16

Республика Марий Эл, Куженерский район

Код пробы (образца): 4588.01.15.405Б. 4588.04.15.405Б

ИД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)

ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: пробы отобраны в присутствии ведущего специалиста - эксперта
ТО УРПН по РМЭ в Советском районе Губановой С.С.

Акт отбора: 405

Основание для отбора: поручение № 118 от 18.08.2015 г. на проведение в рамках утвержденного
государственного задания государственной работы №1 ТО УРПН по РМЭ в
Советском районе.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:


главный инженер Мулендеев И.В.

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Врач-лаборант Ефремова Л.А.

к протоколу № 4588 от 09.09.2015

Код образца (пробы): 4588.01.15.405Б

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический * норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	0	20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	0,9	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
4	Запах при 20 С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Железо	менее 0,05	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Хлориды	2	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	Нитраты (по NO ₃)	0,28	45	мг/л	ГОСТ 18826-73
8	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	3	мг/л	ГОСТ 4192-82
9	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Якаева Л.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ефремова Л.А.				Подпись 	

Код образца (пробы): 4588.04.15.405Б

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	15	50	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Соловьева Л.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соловьева Л.А.				Подпись 	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:

424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, 121 Адрес ИЛЦ: 425400
Республика Марий Эл п. Советский ул. Пушкина
дом 19

Телефон, факс: 9-42-86

ОКПО 12903183, ОГРН

ИНН/КПП 1215101480/121302001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510606 от 04.12.2013 г

Действителен до 04.12.2018



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач Качаева Л.К.
"9" сентября 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4587 от 09.09.2015

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников I класса:

1 - скважина, д. Иштымбал

Пробы (образцы) направлены:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Советском районе, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

Дата и время отбора пробы (образца): 12 ч. 15 мин. 31.08.2015

Дата и время доставки пробы (образца): 15 ч. 30 мин. 31.08.2015

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача по коммунальной гигиене Ежикова Н.В.

Цель отбора: Внеплановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МП "Куженерводоканал"

Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Строителей, 15

Объект, где производился отбор пробы (образца):

скважина д. Иштымбал

Республика Марий Эл, Куженерский район

Код пробы (образца): 4587.01.15.405Б. 4587.02.15.405Б. 4587.03.15.405Б. 4587.04.15.405Б

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: пробы отобраны в присутствии ведущего специалиста - эксперта
ТО УРПН по РМЭ в Советском районе Губановой С.С.

Акт отбора: 405

Основание для отбора: поручение № 118 от 18.08.2015 г. на проведение в рамках утвержденного
государственного задания государственной работы №1 ТО УРПН по РМЭ в
Советском районе.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

главный инженер Мулендеев И.В.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач-лаборант Ефремова Л.А.

к протоколу № 4587 от 09.09.2015

Код образца (пробы):					4587.01.15.405Б, 4587.02.15.405Б, 4587.03.15.405Б
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	менее 0,01	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-72
2	Запах при 20 С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Фториды	0,007	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
4	Хлориды	3	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
5	Сульфаты	42,7	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
6	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	2,2	20	град.	ГОСТ 31868-2012
8	Мутность	1,6	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
9	Окисляемость перманганатная	1,04	5	мгО2/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	3	мг/л	ГОСТ 4192-82
11	Нитраты (по NO3)	0,43	45	мг/л	ГОСТ 18826-73
12	Железо	менее 0,05	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
13	рН	7,7	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
14	Общая минерализация (сухой)	234	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
15	Жесткость общая	4,8	7	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
16	Кадмий	менее 0,0002	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
17	Свинец	менее 0,0002	0,03	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18	Медь	менее 0,0006	1	мг/л	ГОСТ 31866-2012
19	Цинк	0,00357+/-	5	мг/л	ГОСТ 31866-2012
20	ДДГ	менее 0,0001	0,002	мг/л	ГОСТ 31858-2012
21	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	0,002	мг/л	ГОСТ 31858-2012
22	2,4-Д кислота	менее 0,03	0,03	мг/л	МУ 1541-76
	Нефтепродукты	менее 0,005	0,1	мг/л	МУК 4.1.1262-03
	АПАВ	менее 0,025	0,5	мг/л	МУК 4.1.1264-03
	Фенольный индекс	менее 0,0005	0,25	мг/л	МУК 4.1.1263-03
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Якаева Л.И.					
Врач-лаборант Ефремова Л.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ефремова Л.А.				Подпись	

Код образца (пробы):					4587.04.15.405Б
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
23	ОМЧ 37	15	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
24	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
25	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Соловьева Л.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 Качество воды соответствует требованиям НД.