

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510606 от 04.12.2013 г

Действителен до 04.12.2018

Почтовый адрес:

РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.

Строителей, 121 Адрес ИЛЦ: 425400

Республика Марий Эл п. Советский ул. Пушкина

Телефон факс: 9-42-86

ИНН 12903183, ОГРН

КПП 1215101480/121302001



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Главный врач Качаева Л.К.
"10" сентября 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4618 от 10.09.2015

Исследование пробы (образца):
подземных источников 1 класса:

скважина д. Верх - Ушут

(образцы) направлены:

лабораторным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Советском районе. РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

Время отбора пробы (образца): 10 ч. 15 мин. 01.09.2015

Время доставки пробы (образца): 15 ч. 30 мин. 01.09.2015

Получатель отобравший пробы: Помощник врача по коммунальной гигиене Ёжикова Н.В.

Внеплановый контроль

Лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отобрана проба (образца):

"Куженерводоканал"

Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Строителей, 15

Место производства отбора пробы (образца):

скважина д. Верх-Ушут

Республика Марий Эл, Куженерский район

Коды пробы (образца): 4618.01.15.410Б. 4618.02.15.410Б. 4618.03.15.410Б. 4618.04.15.410Б

Методика отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
Объем лабораторных исследований и их оценку:
ГОСТ 21.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Средства транспортировки:

Дополнительные сведения:

автотранспорт

пробы отобраны в присутствии ведущего специалиста - эксперта
ТО УРПН по РМЭ в Советском районе Губановой С.С.

Код пробы:

410

Основание для отбора: поручение № 118 от 18.08.2015 г. на проведение в рамках утвержденного
государственного задания государственной работы №1 ТО УРПН по РМЭ в
Советском районе.

Подпись, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Инженер Мулендеев И.В.

Ответственное за составление данного протокола:

Врач-лаборант Ефремова Л.А.

к протоколу № 4618 от 10.09.2015

4618.01.15.410Б,
4618.02.15.410Б,
4618.03.15.410Б

Код образца (пробы):

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	менее 0,01	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-72
2	Запах при 20 С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Фториды	0,007	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
4	Хлориды	4,5	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
5	Сульфаты	6,85	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
6	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	2,6	20	град.	ГОСТ 31868-2012
8	Мутность	0	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
9	Окисляемость перманганатная	0,8	5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Нитриты (по NO ₂)	0,006	3	мг/л	ГОСТ 4192-82
11	Нитраты (по NO ₃)	2,2	45	мг/л	ГОСТ 18826-73
12	Железо	менее 0,05	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
13	рН	7,82	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
14	Общая минерализация (сухой)	296	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
15	Жесткость общая	5,8	7	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
16	Кадмий	менее 0,0002	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
17	Свинец	менее 0,0002	0,03	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18	Медь	менее 0,0006	1	мг/л	ГОСТ 31866-2012
19	Цинк	менее 0,0005	5	мг/л	ГОСТ 31866-2012
20	ДДТ	менее 0,0001	0,002	мг/л	ГОСТ 31858-2012
21	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	0,002	мг/л	ГОСТ 31858-2012
22	2,4-Д кислота	менее 0,03	0,03	мг/л	МУ 1541-76
	Нефтепродукты	менее 0,005	0,1	мг/л	МУК 4.1.1262-03
	АПАВ	менее 0,025	0,5	мг/л	МУК 4.1.1264-03
	Фенольный индекс	менее 0,0005	0,25	мг/л	МУК 4.1.1263-03

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Якаева Л.И

Врач-лаборант Ефремова Л.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Ефремова Л.А.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы): 4618.04.15.410Б

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
23	ОМЧ 37	14	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
24	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
25	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				Подпись	
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Соловьева Л.А.				Подпись	
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД.