


АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Почтовый адрес:
РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.
Строителей, 121 Адрес ИЛЦ: 425400
Район Марий Эл п. Советский ул. Пушкина
Тел. факс: 9-42-86
ИНН 1203183, ОГРН
1215101480/121302001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510606 от 04.12.2013 г
Действителен до 04.12.2018



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Главный врач Качаева Л.К.
"10" сентября 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4619 от 10.09.2015

Исследование пробы (образца):
Питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая сеть с. Верх-Ушут, ул. Школьная, у д. № 48
Пробы (образцы) направлены:
Исполнительным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Советском районе. РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
Время отбора пробы (образца): 10 ч. 15 мин. 01.09.2015
Время доставки пробы (образца): 15 ч. 30 мин. 01.09.2015
Лицо, отобравший пробы: Помощник врача по коммунальной гигиене Ёжикова Н.В.
Вид отбора: Внеплановый контроль
Лицо, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, в которого
отобрана проба (образца):
"Кузжениерводоканал"
Район Марий Эл, Кузжениерский район, пгт. Кузжениер, ул. Строителей, 15
Место, где производился отбор пробы (образца):
Питьевая сеть с. Верх-Ушут, ул. Школьная, у д. № 48
Район Марий Эл, Кузжениерский район,
Пробы (образца): 4619.01.15.410Б, 4619.04.15.410Б
Методика отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
Объем лабораторных исследований и их оценку:
ГОСТ 11.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Средства транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения: пробы отобраны в присутствии ведущего специалиста - эксперта
ТО УРПН по РМЭ в Советском районе Губановой С.С.
410
Документ для отбора: поручение № 118 от 18.08.2015 г. на проведение в рамках утвержденного
государственного задания государственной работы №1 ТО УРПН по РМЭ в
Советском районе.
Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
Инженер Мулендеев И.В.
Ответственное за составление данного протокола:
Врач-лаборант Ефремова Л.А.

Код образца (пробы): 4619.01.15.410Б

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	менее 0,05	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
2	Хлориды	5	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
3	Нитраты (по NO ₃)	2,07	45	мг/л	ГОСТ 18826-73
4	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	3	мг/л	ГОСТ 4192-82
5	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/л	ГОСТ 4192-82
6	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	0	20	град.	ГОСТ 31868-2012
8	Мутность	0	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 20 С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Якаева Л.И					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ефремова Л.А.				Подпись	

Код образца (пробы): 4619.04.15.410Б

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	17	50	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Соловьева Л.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соловьева Л.А.				Подпись	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД.