


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОССТРУ.0001.510111 от 06.07.2011 г.


«Утверждаю»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра
С.И. Бастраков
«12» 09 2015 г.

ДИАГНОСТИКА ВОДЫ

Протокол № 362 от 15.09.2015 г.

1. Наименование предприятия (заявитель): **ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Советском районе**
2. Юридический адрес: **РМЭ, п. Советский, ул. Пушкина, 19**
3. Цель: **определение вирусов**
4. Место, где проведен отбор: **ПК СХА (колхоз) «Искра», Кузнецкий район с. Юледур, ул. Строителей, 16 : 1 с. Юледур, ул. Строителей, 2**
5. Наименование образца (пробы): **вода водопроводная (разводящая сеть)**
6. Время и дата отбора: **10 час. 30 мин. 08.09.2015 г.**
7. Ф.И.О., должность: **пом. врача эпидемиолога Шабалина А.Г.**
8. Условия доставки: **автотранспорт**
9. Доставлен в ИЛЦ: **15 час 00 мин. «11» 09 2015 г.**
10. Дополнительные сведения: **поручение № 133 от 08.09.2015 г.**
11. НД, на объем лабораторных исследований и их оценку: **СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль. Качество»**
12. Код образца (пробы)

Результаты испытаний

Наименование показателей:	Результат опыта	Норма	НТД на методы исследований
Антиген гепатита А	не обнаружен	не допускается	Инструкция по применению ИФА-тест – системы для обнаружения антигенов вируса гепатита А.
РНК ротавируса	не обнаружен	не допускается	Инструкция по применению ПЦР-тест – системы
РНК энтеровируса	не обнаружен	не допускается	Инструкция по применению ПЦР-тест – системы

Результаты исследований распространяются на образец, представленный для испытаний.
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола **Ямбаршева Л.С.** подпись
Заведующий(ая) лабораторией (отделом, отделением) **Кудрявцева Л. М.** подпись

Заключение врача-лаборанта на пробу Заключение врача-лаборанта: Результаты исследования соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль. Качество»

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

Юридический адрес: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
Тел./факс 8(8362)55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОССТРУ.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (за подписью) аккредитованного
испытательного центра
И. И. Николаев
«14» 09 2015г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

№ 2155 от «14» 09 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по РМЭ.
2. Юридический адрес: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
3. Цель исследований: по поручению ТО УПРН по РМЭ в Советском районе № 133 от 08.09.2015г.
4. Наименование образца (пробы): вода питьевая.
5. Место отбора: ПК СХА (колхоз) «Искра», Куженерский район, с. Юледур.
6. Точка отбора: с. Юледур, скважина.
7. Время и дата отбора: «08» 09 2015г. 11 час. 00 мин.
8. Проба доставлена в ИЛЦ: «11» 09 2015г. 13 час. 00 мин.
9. Ф.И.О., должность лица производившего отбор: Помощник врача эпидемиолога Шабалина А.Г.
10. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.1. Количественный химический анализ:					
1	Алюминий	Менее 0,02	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89
2	Мышьяк	Менее 0,001	0,05	мг/л	ГОСТ 52180-2003
3	Хром	Менее 0,001	0,05	мг/л	ГОСТ 31956-12
4	Бор	Менее 0,05	0,5	мг/л	МУК 4.1.1257-03
5	Никель	Менее 0,05	0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.214-06
6	Цианиды	Менее 0,01	0,035	мг/л	МВИ 01.1:1.2.4.47-06
7	Ртуть	Менее 0,0001	0,0005	мг/л	МУК 4.1.1512-03

Погрешности измерений не превышают указанных в НД на методы исследований.

Исследования проводили:

Кузина Л. В.

Орлова Л. А.

Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант

Фельдшер-лаборант

Должность

Подпись

Заведующая отделением исследований воды:

Бикмулина Р.Н.

Ф.И.О.

Врач-лаборант

Должность

Подпись

Закключение санитарного врача: Проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Николаев А.П.

Ф.И.О.

Зав. отделением ком. гигиены

Должность

Подпись

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:

430007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, 121 Адрес ИЛЦ: 425400
Республика Марий Эл п. Советский ул. Пушкина
Телефон, факс: 9-42-86
О 12903183, ОГРН
КПП 1215101480/121302001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510606 от 04.12.2013 г

Действителен до 04.12.2018



УТВЕРЖАЮ:

Филиал Центра
гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл
в Советском
районе

Заместитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач Качаева Л.К.

17 сентября 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4770 от 17.09.2015

Наименование пробы (образца):

Подземных источников 1 класса:
Жукина с. Юледур

Пробы (образцы) направлены:

Историческим отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Советском районе. РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

и время отбора пробы (образца): 13 ч. 30 мин. 08.09.2015

и время доставки пробы (образца): 15 ч. 30 мин. 08.09.2015

Лицо, отобравшее пробы: Помощник врача-эпидемиолога Шабалина А.Г.

Тип отбора: Внеплановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отобраны пробы (образцы):

ИЖОХА (колхоз) "Искра"

Республика Марий Эл, Кузнецовский район, с. Юледур, ул. Строителей, д. 16

Место, где производился отбор пробы (образца):

Жукина с. Юледур

Республика Марий Эл, Кузнецовский район

Номера проб (образца): 4770.01.154.428Б, 4770.02.15.428Б, 4770.03.15.428Б, 4770.04.15.428Б

Методика отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)

Объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Средства транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: пробы отобраны в присутствии ведущего специалиста - эксперта
ТО УРПН по РМЭ в Советском районе Губановой С.С.

Количество отбора: 428

Основание для отбора: поручение № 133 от 08.09.2015 г. на проведение в рамках утвержденного
государственного задания государственной работы №1 ТО УРПН по РМЭ в
Советском районе.

Подпись, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Данилов С.В.

Ответственное за составление данного протокола:

Врач-лаборант Ефремова Л.А.

4770.01.15.428Б,
4770.02.15.428Б,
4770.03.15.428Б

Код образца (пробы):

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	менее 0.01	0.1	мг/л	ГОСТ 4974-72
2	Запах при 20 С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Фториды	0.007	1.5	мг/л	ГОСТ 4386-89
4	Хлориды	2.5	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
5	Сульфаты	4.5	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
6	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	0.3	20	град.	ГОСТ 31868-2012
8	Мутность	0	2.6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
9	Окисляемость перманганатная	0,96	5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Нитриты (по NO ₂)	менее 0.03	3	мг/л	ГОСТ 4192-82
11	Нитраты (по NO ₃)	7.2	45	мг/л	ГОСТ 18826-73
12	Железо	менее 0.05	0.3	мг/л	ГОСТ 4011-72
13	pH	7.54	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
14	Общая минерализация (сухой)	343	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
15	Жесткость общая	5.9	7	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
16	Кадмий	менее 0.0002	0.001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
17	Свинец	менее 0.0002	0.03	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18	Медь	менее 0.0006	1	мг/л	ГОСТ 31866-2012
19	Цинк	менее 0.0005	5	мг/л	ГОСТ 31866-2012
20	ДДТ	менее 0.0001	0.002	мг/л	ГОСТ 31858-2012
21	гамма-изомер ГХПГ	менее 0.0001	0.002	мг/л	ГОСТ 31858-2012
22	2,4-Д кислота	менее 0.03	0.03	мг/л	МУ 1541-76

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Якаева Л.И.	
Врач-лаборант Ефремова Л.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ефремова Л.А.	Подпись

Код образца (пробы):

4770.04.15.428Б

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
23	ОМЧ 37	13	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
24	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
25	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Соловьева Л.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соловьева Л.А.	Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:

40007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, 121 Адрес ИЛЦ: 425400
Республика Марий Эл п. Советский ул. Пушкина
д. 19

Телефон, факс: 9-42-86

КПО 12903183, ОГРН

ИН/КПП 1215101480/121302001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510606 от 04.12.2013 г

Действителен до 04.12.2018



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач Качаева Л.К.

17 сентября 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4771 от 17.09.2015

Наименование пробы (образца):

вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть ул. Строителей у д. 2 с. Юледур

Пробы (образцы) направлены:

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Советском районе. РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

Дата и время отбора пробы (образца): 13 ч. 30 мин. 08.09.2015

Дата и время доставки пробы (образца): 15 ч. 30 мин. 08.09.2015

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача-эпидемиолога Шабалина А.Г.

Цель отбора: Внеплановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

ИКСХА (колхоз) "Искра"

Республика Марий Эл, Кушнерский район, с. Юледур, ул. Строителей, д. 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

распределительная сеть ул. Строителей у д. 2

Республика Марий Эл, Кушнерский район, Юледурский с/с, с. Юледур

Код пробы (образца): 4771.01.15.428Б, 4771.04.15.428Б

Методика отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)

Методика лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: пробы отобраны в присутствии ведущего специалиста - эксперта
ТО УРПН по РМЭ в Советском районе Губановой С.С

Акт отбора: 428

Основание для отбора: поручение № 133 от 08.09.2015 г. на проведение в рамках утвержденного
государственного задания государственной работы №1 ТО УРПН по РМЭ в
Советском районе.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Координатор Данилов С.В

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач-лаборант Ефремова Л.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121,
тел./факс: 8(8362) 55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969,

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

«Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016 г.

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра
С.С. Бастраков/
20 г.

ПРОТОКОЛ

радиологических исследований
№ 605 от «16» сентября 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Советском районе»
2. Юридический адрес: Республика Марий Эл, п. Советский, ул. Пушкина, 19
3. Цель: по поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Р. Советском районе № 133 от
4. Место где проведен отбор: Республика Марий Эл, Куженерский район, с. Юледур
ПК СХА (колхоз) «Искра»
5. Время и дата отбора: час. мин. «8» сентября 2015 г.
- Ф.И.О., должность проводившего исследования: Биолог отделения гигиены труда и радиационной безопасности
Васильева Л.А.
- Условия доставки автотранспорт
- Доставлен в ИЛЦ: 10 час. 00 мин. «10» сентября 2015 г.
6. Измерения проводились в присутствии представителя объекта —
7. Дополнительные сведения: Спектрометр УСК «Гамма-Плюс», зав. № 9817-Ар-Б-Г, св-во № 42010.5A007 от
8. НД, на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Изд. 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01. МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности»
9. Код образца (пробы) отсутствует

Результаты испытаний

Образец поступил 10 час 00 мин. «10» сентября 2015 г. Код -- Регистрационный № 605 в журнале;
№ 605 протокола испытаний

№ п/п	Наименование образца (пробы)	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая (скв. с. Юледур)	$\Sigma \alpha$ -активность	$0,022 \pm 0,017$	0,2	Бк/л	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2580-10 МУ 2.6.1.1981-05
		$\Sigma \beta$ -активность	$0,0 \pm 0,17$	1,0		
		радон - 222	$6,11 \pm 2,10$	60		

Погрешности измерений превышают/не превышают указанных в НД на методики испытаний.
(не нужно зачеркнуть)

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний.

Контрольный образец хранится у заказчика.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
в Советском районе
Ответственный за оформление протокола
«Васильева Л.А.» 20 15 г.
Ф.И.О. Васильева Л.А.

биолог
должность

подпись

Заключение санитарного врача: По результатам лабораторных испытаний образцы - вода питьевая соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01. МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности», по содержанию радионуклидов.

Зав. отделением гигиены труда и радиационной безопасности:

Михадарова С.А.

Ф.И.О.

врач по общей гигиене

должность,


подпись

Представитель предприятия,
организаций, учреждения

« » 2015 г. подпись расшифровка подписи